

PROJET DE REAMENAGEMENT DU BATIMENT CERSA

PROCES VERBAL DE LA RECEPTION TE

L'an deux mil dix neuf et le Lundi 15
Une commission composée du Maître
du bureau de contrôle, l'entreprise OT
et l'entreprise EBTP/N'ZI a procédé
réception technique des travaux.

Au cours de la visite, les réserves suivantes
ont été émises :

A - Pour l'entreprise OTAMARI

a) Bâtiment principal.

- Nettoyer les carreaux sur la façade

- Enlever les fils suspendus au niveau
l'entrée livraison

- Correction des fissures sur les éléments
décoratifs

- Enlever la feuillure au niveau de l'
décoratif côté Nord.

- Revoir la peinture sur les éléments

- Harmoniser la peinture sur les rampes,
gardes corps des rampes et mains courantes
de l'escalier d'avanée.

- Enlever les enduits sur les profils des

- Revoir les dernières couches de peinture
dans l'ensemble et au niveau des angles
portes et fenêtres

- Fermeture des joints au niveau des plinthes et correaux.
- Fermeture du vide en alu au niveau du palier de l'escalier RDC côté sud et au niveau du labo en R+1
- Revoir la fixation de quelques poignées au niveau des fenêtres.
- Changement de fenêtre fixe en ouvrant des toilettes au niveau de la salle de conférence.
- Programmer les portes des labo.
- Nettoyage des correaux dans les sanitaires et Entretien général des baies portes et fenêtres.
- Fermer en contre plaque ou en adhésif les gaines dans l'un des laboratoires.

b) Local technique

- Raccords de peinture à faire.

B - L'entreprise EBTP/N'ZI

a) Bâtiment principal.

- Mettre les têtes de fermeture sur les regards d'eau vanne et usée.
- Sortir le tuyau d'évacuation d'eau pluviale de la façade principale.
- Pose des prises informatiques et le coffrage informatique
- Raccords au niveau des splits
- Pose des lampes dans les toilettes.
- Nettoyage général dans les guillets réfléchissants.

- Fermeture Raccords au niveau des robinets et des prises.

- Pose des lavabo double dans les toilettes

- Pose des appliques et miroirs

- Cacher des tuyaux orange apparents.

- Déplacement du wc handicapé et pose du système

b) Local technique.

- Pose des dalles ^{de couverture} au niveau du cariveau.

Les entreprises promettent lever ces réserves au plus tard le lundi 29 Juillet 2019.

Ont signé:

Pour le Maître d'ouvrage

- BALAWIA Atawa Midalcadila ~~Signature~~

Pour le bureau de Contrôle

- AYISSIKI Ramouka ~~Signature~~ 90393473

- OBOUË K. Raymond ~~Signature~~ 92693411

Pour l'entreprise OTAMARI

- SAMBIANI Hambima JAF OTAMARI ~~Signature~~

- NUBURPO ASSION C.C. OTAMARI ~~Signature~~

Pour l'entreprise EBTP/N'ZI

- NNAIBOU ISOMDI ~~Signature~~